

Ing. Vladimír Martínek  
starosta obce  
Obec Horní Moštěnice

Věc: Žádost o doložení souladu zakončení komunikace SO 101 – Nábřežní s právními předpisy

Vážený pane starosto,

na základě prostudování projektové dokumentace ke stavbě SO 101 – Příjezdová komunikace v ulici Nábřežní (parc. č. 9/6, k. ú. Horní Moštěnice) uvádím následující skutečnosti:

Komunikace je projektována a zkolaudována jako jednopruhová místní komunikace o délce 93 m.

Jedná se o slepou komunikaci sloužící jako přístupová komunikace k rodinným domům.

V textové části projektové dokumentace je uvedeno, že na konci komunikace je navrženo otáčecí místo pro osobní vozidla, přičemž nákladní vozidla mají zajíždět do komunikace couváním.

Podle přílohy č. 3 bodu 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, platí:

„Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla.“

Z projektové dokumentace nevyplývá, že by zakončení komunikace bylo řešeno jako plocha umožňující otáčení vozidla ve smyslu výše citované vyhlášky.

Současně podle § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být při užívání stavby zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena a provedena.

Vzhledem k výše uvedenému Vás tímto žádám o:

doložení, jakým způsobem bylo v rámci stavebního řízení a kolaudace prokázáno splnění požadavku přílohy č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb. na zakončení neprůjezdné jednopruhové přístupové komunikace delší než 50 m,

sdělení, na základě jakého stanoviska dotčeného orgánu bylo řešení zakončení komunikace schváleno, poskytnutí příslušné dokumentace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nejedná se o polemiku, ale o žádost o jednoznačné doložení souladu stavby s právními předpisy.

Očekávám Vaše písemné vyjádření.

S pozdravem

